

Checklista:

- ☐ Årlig kontroll
☐ Service
☐ Åtgärd

FOGMAKER

INTERNATIONAL AB

Ort	Arbetsorder	 Säkerhetsskruven måste monteras i ventilen då du arbetar med systemet!!
Datum		
Kund	Typ av fordon el. maskin/ internnr./ chassi nr.	
Underskrift, kund		

1. Kolvackumulator

Ej Akt. ☐

1.1	Prod. datum:	Tryck: ☐ OK	
	Serienr.:	Liter:	
1.2	Funktionskontroll		OK Åtgärd ☐ ☐
1.3	Signalmodul	Ej akt. ☐	☐ ☐
1.4	Skador/läckage		☐ ☐
1.5	Skyddslådan	Ej akt. ☐	☐ ☐
1.6	Återfyllning/återställning	Ej akt. ☐	☐ ☐

2. Detektorflaska

Ej Akt. ☐

2.1	Serienr.:	Tryck: ☐ OK	
2.2	Funktionskontroll		OK Åtgärd ☐ ☐
2.3	Skador/läckage		☐ ☐
2.4	Återfyllning/återställning	Ej akt. ☐	☐ ☐

3. Novec™system

Ej Akt. ☐

3.1	Serienr.:	Tryck: ☐ OK	
3.2	Funktionskontroll		OK Åtgärd ☐ ☐
3.3	Skador/läckage		☐ ☐
3.4	Detektorlang		☐ ☐

4. Larm och kablage

OK Åtgärd ☐ ☐

4.1	Funktionskontroll	Ej akt. ☐	☐ ☐
-----	-------------------	----------------------------------	---

Kontroll/service ej godkänd: ☐ Tidsåtgång Restid Km

Kontroll/service godkänd: ☐

5. Distributionssystem

Ej Akt. ☐

5.1	Funktionskontroll/renblåsning	OK Åtgärd ☐ ☐
5.2	Montering	☐ ☐
5.3	Skador/läckage	☐ ☐
5.4	Tätthetskontroll (görs vid behov)	Ej akt. ☐ ☐ ☐
5.5	Återställning	Ej akt. ☐ ☐ ☐

6a. Hydropneumatisk Detektering

Ej Akt. ☐

6.1	Funktionskontroll	OK Åtgärd ☐ ☐
6.2	Montering	☐ ☐
6.3	Skador/läckage	☐ ☐
6.4	Elektrisk/mechanisk punsch	Ej akt. ☐ ☐ ☐
6.5	Magnetventil	Ej akt. ☐ ☐ ☐
6.6	Återställning	Ej akt. ☐ ☐ ☐

6b. Elektrisk Aktivering

OK Åtgärd ☐ ☐

6.7	Funktionskontroll	Ej akt. ☐ ☐ ☐
-----	-------------------	--

6c. Mekanisk Aktivering

OK Åtgärd ☐ ☐

6.8	Funktionskontroll	Ej akt. ☐ ☐ ☐
-----	-------------------	--

7. Etiketter och Plomberingar

OK Åtgärd ☐ ☐

7.1	Skyltar/etiketter	☐ ☐
7.2	Plomberingar	☐ ☐

Underskrift, servicetekniker

Ev. åtgärder/övriga noteringar: